



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W OŚWIĘCIMIU

p. J. Węsierski
27.02.2020

PSE -ONHK- 430- Ow – 3 -1/20 /681

Oświęcim, dnia 19.02.2020r.

URZĄD GMINY OŚWIĘCIM	
Wk.	40-212.5.2020
Wpł. dnia	24-02-2020
L.dz.	O.3016/2020
podpis	

**Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
na terenie Miasta i Gminy Oświęcim za 2019 rok**

WK
2020
plly

Działając na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.59), art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1437) oraz § 23 ust. 1, ust.2, ust.3 pkt 1,2 ust. 4 pkt 1 ust.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017 r. poz 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2019 r. na terenie Miasta Oświęcim i Gminy Oświęcim.

1. Producenci wody

Na terenie Miasta Oświęcim i Gminy Oświęcim funkcjonuje 1 wodociąg publiczny administrowany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu. Wodociąg zaopatrywany jest w wodę do spożycia z dwóch ujęć: zasilanego ze studni głębinowych ze stacją uzdatniania wody w Zaborzu przy ul. Grojeckiej i zasilanego ze studni infiltracyjnych zlokalizowanych w międzywalu rzeki Soły ze stacją uzdatniania wody w Oświęcimiu Zasolu przy ul. Ostatni Etap 6.

Ponadto na terenie Miasta Oświęcim zewidencjonowano wodociąg zaopatrujący w wodę do spożycia pracowników obszaru przemysłowego oraz kilka budynków w Dworach. Wodociąg nadzorowany jest przez Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. Jawna w Oświęcimiu, ul. Chemików 1.

2. Informacje dotyczące produkcji i jakości wody

2.1 wielkość produkcji

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu dostarcza 9946 m³/dobę. Wodociąg zakładowy Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. Jawna w Oświęcimiu dostarcza 500 m³/dobę.

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim, ul. Więźniów Oświęcimia 10
psseoswiecim.wsse.krakow.pl e-mail: oswiecim@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /psse_oswiecim/skrytka
centrala tel.: (+48) 33 843 09 28, 33 843 28 87
sekretariat PPIS tel.: (+48) 33 843 09 28, fax: (+48) 33 843 28 29
REGON: 000665745-0033 / NIP: 549-11-48-044

niepodlega

POLSKA
BYŁECIE ODZYBKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

2.2. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu zaopatruje w wodę do spożycia na terenie Miasta i Gminy Oświęcim około 55631 mieszkańców.

2.3. Jakość wody

2.3.1. Badania wody

W 2019 r w ramach monitoringu jakości wody do spożycia z sieci wodociągu publicznego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu, próbkobiorcy PSSE w Oświęcimiu pobrali do analizy 31 próbek wody w zakresie parametrów gr A oraz 4 próbki w zakresie parametrów gr B zgodnie z harmonogramem poboru próbek. Analizy próbek wody zostały wykonane przez akredytowane laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie .

Kontrola wewnętrzna jakości wody dostarczanej konsumentom na terenie Miasta i Gminy Oświęcim była prowadzona zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu. Do analizy pobrano 34 próbek wody w zakresie parametrów grupy A oraz 4 próbki w zakresie parametrów grupy B. Analizy próbek wody pobranych przez próbkobiorców wykonywane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu, ul. Ostatni Etap 6. W zakresie wymagań mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych oraz chemicznych wykonane były oznaczenia wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017 r poz 2294)

W wodociągu zakładowym zaopatrującym w wodę do spożycia pracowników obszaru przemysłowego i kilka gospodarstw domowych próbkobiorcy PSSE w Oświęcimiu pobrali do analizy 4 próbki wody w zakresie parametrów grupy A oraz 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B zgodnie z harmonogramem poboru próbek. Analizy próbek wody zostały wykonane przez akredytowane laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie. W takiej samej ilości i tym samym zakresie podmiot kontrolowany w ramach wewnętrznej kontroli zlecił do wykonania analizy w Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyzna ul. Cieszyńska 52 A.

2.3.2. Sposób uzdatniania wody

Woda z wodociągu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu uzdatniana jest poprzez filtrację i dezynfekcję (SUW Zasole – dwutlenek chloru; SUW Zaborze – lampa UV i podchloryn sodu w przypadku awarii).

Woda z wodociągu nadzorowanym przez Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. Jawna w Oświęcimiu, uzdatniana jest na drodze filtracji, dezynfekcji lampą UV.

2.4. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody

W 2019 roku w 1 próbce pobranej w zakresie parametrów grupy A z sieci wodociągu zakładowego Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. Jawna w Oświęcimiu, w punkcie – budynek C98 Laboratorium, stwierdzono przekroczenie parametrów: bakterie grupy coli, Enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C.

W sieci wodociągu publicznego Oświęcim w żadnej pobranej próbce wody do spożycia nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości badanych parametrów.

2.5. Postępowanie administracyjne

Wydano decyzję o braku przydatności wody do spożycia do Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. Jawna w Oświęcimiu oraz powiadomiono Urząd Miasta w Oświęcimiu o przekroczeniu badanego parametru w wodzie i zobowiązano do podjęcia niezwłocznych działań w celu wyeliminowania nieprawidłowości.

2.6. Działania naprawcze

Administrator wodociągu przeprowadził czyszczenie i dezynfekcję urządzeń wodociągowych i sieci wodociągowej. Po wykonaniu kontrolnych badań jakości wody – wodociąg zakładowy Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. Jawna w Oświęcimiu oceniono jako dobry – odpowiadający wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017 r. poz 2294)

3. Ocena ryzyka zdrowotnego.

Na podstawie prowadzonych w 2019 r badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi stwierdzono, że woda na terenie Miasta i Gminy Oświęcim była bezpieczna dla zdrowia konsumentów i nadawała się do spożycia przez ludzi.

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Oświęcim, 32-600 Oświęcim ul. Zaborska 2
2. Urząd Gminy Oświęcim, 32-600 Oświęcim ul. Zamkowa 12
3. Starostwo Powiatu Oświęcimskiego 32-600 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10
4. a.a.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu

lek. med. Andrzej Stasiuk